

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

Teklif verme son tarih	19.01.2022 11:00
Telefon	0 352 336 88 84 – 1144 –1158
E-posta	kayseridevletsatinal@hotmail.com
Kurum internet Sitesi	www.kayseridh.gov.tr
İhale No:	15

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

Doğrudan Temin Teklif Cetveli							
S.No	Malın/İşin Adı	Miktar	Birim	Bakım Sayısı	Miktarı	Birim Fiyat (Aylık)	Toplam Tutar
1	UPS CİHAZLARININ YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI	21	Adet	2	Bakım		
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)							

İdari şartlar,

- 1- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
- 2- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.
- 3- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2022 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. **(Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.**
- 4- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon-Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.
- 5- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.
- 6- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
- 7- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.
- 8- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.
- 9- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.
- 10- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi Sözleşme başlama tarihidir.
- 11- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.
- 12- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI) BAKIM ONARIM ŞARTNAMESİ

Konu: Kayseri Devlet Hastanesi ve Bağlı Kliniklerinde Bulunan UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI)'nın Yıllık Bakım Onarımlarının yapılması;
Koruyucu Bakımı ve Arıza-Onarımı hizmetini kapsamaktadır. Her bir UPS için **Yılda iki (2)** defa olmak üzere, Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarımı yapılacaktır.
Teknik şartname hükümleri sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri arasında geçerlidir.

Bakım kapsamı UPS Bilgileri;

No	BİNA	BLOK	MARKA	GÜCÜ	MİKTAR	CİNSİ
1	KDH	Acil	Enel	120 kva	1	Adet
2	KDH	EMT	Tescom	80 kva	1	Adet
3	KDH	Bina içi	Enel	6 kva	5	Adet
4	KDH	Acil	Power Guard	10 kva	1	Adet
5	KDH	Bina içi	Enel-inform	3kva	8	Adet
6	KDH	Bina içi	Power -ABC	0,65 kva	5	Adet

1- Koruyucu Bakım:

Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

Periyodik Bakımda;

- Kontrol Kartları Konnektörleri ve tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının kontrolü.
- Soğutma Fan Guruplarının kontrolü
- Aküden çalışma testleri akülerin kontrolü
- Akü değişimlerine refakat edip gerekli işlemlerin yapılarak cihazın çalışır halde teslimini sağlamak
- Kesintisiz Güç Kaynağı fonksiyon testlerinin kontrol paneli üzerinden yapılması,
- Kalibrasyon parametrelerinin gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi.
- Topraklama ve tesisat kontrolünün yapılması
- Cihazın iç ve dış temizliğinin yapılması

2 - Arıza-Onarım Bakım (Düzeltilici Bakım) :

3-Tanımı yapılan cihazların performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanında istendiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.


Cihazın Bakımı ve diğer arızalarında UPS parametrelerine müdahale için gerekli bilgi ve erişim seviyesine sahip olmalıdır.

4- Firma, KDH bünyesinde bulunan ve Gücü 3 kva altında olan ups'leri için ,sayısı 20'yi geçmemek üzere olması şartı ile küçük bakım ,onarım veya geri dönüşüm çalışmaları için teknik destek verecektir.

5- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından yapılacaktır.

6- Arıza idarenin sözlü veya yazılı (telefon, yazı, fax, mail v.s) iletişim araçları ile bildirilir. Bu bildirimden en geç 2 (iki) saat içerisinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 8 (sekiz) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır

7- Arıza ve Periyodik bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi gereksinimi idareye arıza raporu ile

  7

Bildirilecektir. Parça temini idare tarafından sağlanacak. Yüklenici, idarenin temin ettiği parçayı bedelsiz olarak 8 saat içinde monte edecektir.

8-Yüklenici firma arıza durumunda ya da periyodik bakımda değişmesi gereken parçaların listesini hastane idaresine firmalarının açık adres ya da kaşesini taşıyan servis bakım belgeleriyle bildireceklerdir.

9-Firma tarafından arızalı olduğu tespit edilen parçanın alımı gerçekleşip montajı yapıldığında yanlış arıza tespiti sonucunda idarenin uğradığı zararı hak edişten kesilmek suretiyle giderilecektir. Hak ediş miktarının yetersiz gelmesi durumunda firmadan tazmin edilir.

10-Değiştirilen yedek parçaların arızalı olanlarının tamamı hastane teknik servisine teslim edilecektir.

11-Yüklenici firma teknisyenleri, bakıma ya da arızaya geldiğinde hastane teknik servisi bilgisi dahilinde müdahale edecektir.

12-Bakım onarım ya da parça değişiminde doğacak kayıp ve zararlar firmaya ait olacaktır.

13- Hak ediş ödemeleri her bakım döneminin sonunda düzenlenecek olup, son hak ediş sözleşme sonunda düzenlenecektir.

14-Teklif ve teknik servis hizmeti veren firmalar TSE 12643 hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve teklif ile birlikte verilmelidir.

15- Firma bünyesinde çalıştırdığı teknik personellerinin isim listesini ve kurumsal oluşum yapısını idareye teklif sırasında sunmak zorundadır.

16- Yapılacak bakımlar, hastane teknik personellerinden oluşan Kontrol Komisyonu ve Muayene Komisyonu gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı ile cihazı kullanan personel ve hastane Kontrol Komisyonu Başkanı (Başkanın olmaması durumunda başkanın görevlendirdiği üyelerden biri) birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, bir nüshası ilgili cihazın bakım dosyasına konulacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

17- Yüklenici; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

18- Yüklenici, 24 saat içerisinde arızayı gidermekle mükelleftir. Aksi taktirde kurumumuz tarafından arıza piyasa da yaptırılır ve bedeli yüklenici firma tarafından ödenir.

19- Bakım ve ölçüm kontrolleri sonucunda hazırlanan rapor sunulacaktır.

20-Bakım ve onarım sırasında kullanılan her türlü alet ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlık yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

21- Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekrerrütmesi halinde yüklenici ile yapılan sözleşmede bulunan hükümler uygulanacaktır.

22-Periyodik bakıma mesai saatleri içinde gelinecektir.

23- Bakımlarda Akü Ölçüm Cetveli tutulacaktır. Bakım formu ile beraber ilgili teknisyene teslim edilecektir.

24- Yüklenicinin belirlediği nitelikli personel tarafından idarenin görevlendirdiği kişiye UPS bakım onarım, teknik müdahale ve acil durumlarda ups'e müdahale etme konularında eğitim verecektir.

25- Yüklenici firma en az 5 yıldır kısmi ya da tüm kamu ihalelerinden yasaklı olmamalıdır.

26-Bakım sırasında yüklenicinin görevlendirdiği teknik personellerinde meydana gelen her türlü sağlık problemleri yüklenici firmaya aittir. Her türlü koruyucu donanım, malzeme, tedbir yine firmaya ait olup iş sağlığı ve güvenliği esasları gözetilerek firma tarafından üstlenilir.

27- Bu şartname 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında bir yıl süre ile geçerlidir. İş bu Teknik Şartname, 3(üç) sayfa ve 27 (Yirmi Yedi) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.

T.Rıza SÜMER

Elektronik Müh.

Ahmet Özcan DURSUN

Elektronik Müh.

Kemal DÖNMEZ

Elektrik Teknisyeni